



Código Y **0168387**

En TARDAJOS, provincia de BURGOS, a las 12,00 horas del día 14 / 03 / 2023

D./Dña [Redacted] y D./Dña [Redacted]

Técnico/s de los servicios de control de la industria/establecimiento dedicado a la actividad de RESIDENCIA PERSONAS

NAYORES, n.º RGSEAA/REAAAL [Redacted] denominación comercial VITALIA JARDIN

, nombre/razón social VITALIA HOME S.L.

C/ Joaquín Costa, n.º [Redacted], con NIF/NIE n.º B-99438806, en presencia de

D./Dña [Redacted], con NIF/NIE n.º [Redacted], en su condición de

mantenimiento, le requieren para que facilite el servicio y, como consecuencia pone/n de manifiesto los siguientes hechos:

*Se realiza visita de inspección a las instalaciones de la citada residencia para comprobar las actuaciones realizadas en materia de prevención y control de legionelosis en agua caliente sanitaria.*

- En sus registros se comprueba la existencia:*
- registro de temperatura diaria de acumulador y semanal de su purga*
  - registro de puntos terminales no usados (apertura), semanal*
  - registro de temperaturas de agua caliente y fría en puntos terminales con carácter mensual y  $> 50^{\circ}\text{C}$  revisando el estado y conservación, con limpieza, en grifos y ducha, rotatorio y total en el año*
  - certificado de limpieza y desinfección de la instalación emitido por EXBA con fecha de tratamiento 11 de abril de 2022.*

*Se determina en la habitación 112 alojada del acumulador:  $\text{Cl}_2 = 0,2 \text{ ppm}$  -  $T^{\circ}$  agua caliente sanitaria =  $58^{\circ}\text{C}$ . Se ha procedido a la toma de una muestra de agua caliente sanitaria de la ducha de la hab. 112 (en este momento sin uso) que se neutraliza con tiosulfato sódico y se introduce en bolsa cerrada con precinto azul I 0063487 para su envío al laboratorio de Salud Pública de Palencia.*

*$T^{\circ}$  de la muestra:  $56^{\circ}\text{C}$ .*

El compareciente manifiesta: \_\_\_\_\_

Y en prueba de conformidad, se levanta este acta, se firma por los presentes, y se hace entrega de un ejemplar.

EL COMPARECIENTE,

EL/LOS TÉCNICOS DE LOS SERVICIOS DE CONTROL OFICIAL

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]